

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРГАНЕЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

вул. Дніпровська, буд. 2-а, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53407

Тел/факс: /05665/ 6-01-14, E-mail: office@ margvk.dp.ua

Код ЄДРПОУ 03340989

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний інженер
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР»

В.Г. Жилін
від 09.08 / 2018р.

Звітний період:
Об'єкт вимірювання:
Документ, що регламентує
показники об'єкту вимірювання:

03.08. – 09.08.2018
питна вода

ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною»

У рамках виконання відомчого
лабораторного контролю якості питної води
за звітний період:

на виході у розподільну водопровідну мережу з н/ст.. II-го підйому
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано 182 проби, виконано
по ним 812 вимірювань; у розподільній водопровідній мережі
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано 18 проб, виконано по
ним 60 вимірювань

№ з/п	Найменування показника об'єкту вимірювання	Одиниці вимірювання	Фактичне значення показника об'єкту вимірювання*	Нормативне значення показника об'єкту вимірювання
1.	Кольоровість	градуси	16,92	≤20,0 (≤35,0) ¹
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,73	≤0,58 (≤2,03) ¹
3.	Запах 20 ⁰ /60 ⁰	бали	1/1	≤2
4.	Присмак	бали	0	≤2
5.	Лужність загальна	моль/м ³	2,9	(0,5 – 6,5) ²
6.	Водневий показник	одиниці рН	7,36	6,5-8,5
7.	Жорсткість загальна	моль/м ³	3,40	≤7,0 (≤10,0) ¹ (1,5 – 7,0) ²
8.	Хлориди	мг/дм ³	42,08	≤250,0 (≤350,0) ¹
9.	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³	<2,25	≤50,0
10.	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³	0,007	≤0,5
11.	Амоній-іон	мг/дм ³	0,194	≤0,5 (≤2,6) ¹
12.	Фториди	мг/дм ³	0,135	≤1,5 (0,7 – 1,2) ²
13.	Хлор активний зв'язаний	мг/дм ³	0,84	≤1,2 (0,8 – 1,2)
14.	Алюміній	мг/дм ³	0,236	≤0,5
15.	Мідь	мг/дм ³	0,158	≤1,0
16.	Залізо загальне	мг/дм ³	0,095	≤0,2 (≤1,0) ¹
17.	Окиснюваність перманганатна	мгО ₂ /дм ³	6,56	≤5,0
18.	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	15	≤100 (≤50) ³
19.	Загальні коліформи	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
20.	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
21.	Ентерококи	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
22.	Коліфаги	БУО /дм ³	відсутні	відсутність

¹ - Норматив, зазначений у дужках, КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» має право використовувати до 30 червня 2019 року згідно ТР 36.0-03340989-001:2014 (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/39005 від 13.06.2014р.).

² - Діапазон концентрацій у дужках є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

³ - Норматив набуває чинності з 01.07.2020р.

* - У таблиці надано середній показник (вода питна на виході у водопровідні мережі та вода питна у розподільній водопровідній мережі) за звітний період.

Вик.: Рудик К. В.