

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРГАНЕЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

вул. Дніпровська, буд. 2-а, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53407

Тел/факс: /05665/ 6-01-14, E-mail: office@ margvk.dp.ua

Код ЄДРПОУ 03340989

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний інженер
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР»

В.Г. Жилін

від 16.08. 2018р.

Звітний період: 10.08 – 16.08.2018
Об'єкт вимірювання: питна вода
Документ, що регламентує показники об'єкту вимірювання:

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період:

на виході у розподільну водопровідну мережу з н/ст.. II-го підйому КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано **182** проби, виконано по ним **815** вимірювань; у розподільній водопровідній мережі КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано **15** проб, виконано по ним **50** вимірювань

№ з/п	Найменування показника об'єкту вимірювання	Одиниці вимірювання	Фактичне значення показника об'єкту вимірювання*	Нормативне значення показника об'єкту вимірювання
1.	Кольоровість	градуси	17,86	≤20,0 (≤35,0) ¹
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,68	≤0,58 (≤2,03) ¹
3.	Запах 20 ⁰ /60 ⁰	бали	1/1	≤2
4.	Присмак	бали	0	≤2
5.	Лужність загальна	моль/м ³	2,90	(0,5 – 6,5) ²
6.	Водневий показник	одиниці рН	7,50	6,5-8,5
7.	Кальцій	мг/дм ³	52,91	(25,0 – 75,0) ²
8.	Магній	мг/дм ³	9,24	(10,0 – 50,0) ²
9.	Натрій+ Калій	мг/дм ³	35,75	≤200,0
10.	Сухий залишок	мг/дм ³	358,0	≤1000,0 (≤1500,0) ¹
11.	Сульфати	мг/дм ³	40,20	≤250,0 (≤500,0) ¹
12.	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³	<2,25	≤50,0
13.	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³	0,004	≤0,5
14.	Амоній-іон	мг/дм ³	0,180	≤0,5 (≤2,6) ¹
15.	Хлор активний зв'язаний	мг/дм ³	0,84	≤1,2 (0,8 – 1,2)
16.	Алюміній	мг/дм ³	0,235	≤0,5
17.	Марганець	мг/дм ³	0,025	≤0,05 (≤0,5) ¹
18.	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	мг/дм ³	<0,2	≤0,5
19.	Нафтопродукти	мг/дм ³	0,063	≤0,1
20.	Феноли леткі	мг/дм ³	<0,001	≤0,001 ⁴
21.	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	9	≤100 (≤50) ⁵
22.	Загальні коліформи	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
23.	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
24.	Ентерококи	КУО /100см ³	відсутні	відсутність
25.	Коліфаги	БУО /дм ³	відсутні	відсутність

¹ - Норматив, зазначений у дужках, КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» має право використовувати до 30 червня 2019 року згідно ТР 36.0-03340989-001.2014 (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/39005 від 13.06.2014р.).

² - Діапазон концентрацій у дужках є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

³ - П. 3.14. ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» встановлює обов'язкові межі (необхідний інтервал) для показника.

⁴ - Норматив набирає чинності з 01.01.2020р.

⁵ - Норматив набирає чинності з 01.07.2020р.

* - У таблиці надано середній показник (вода питна на виході у водопровідній мережі та вода питна у розподільній водопровідній мережі) за звітний період.

Вик.: Рудик К. В.

н/ст.. II-й підйом та розподільна мережа (планові точки)

10.08 – 16.08.2018р.

стор. 1 з 1