


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРГАНЕЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:
Головний інженер
КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР»


В.Г. Жилін
«09» 11 2018 р.

АКТ
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

| | |
|---|--|
| Звітний період: | 02.11.2018 р. – 08.11.2018 р. |
| Об'єкт вимірювання: | питна вода на виході у розподільну водопровідну мережу з насосно-фільтрувальної станції II-го підйому КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» |
| Документ, що регламентує показники об'єкту вимірювання: | ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» |
| У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період: | на виході у розподільну водопровідну мережу НФС II-го підйому КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано – <u>182</u> проб, виконано по ним – <u>806</u> вимірювань; у розподільній водопровідній мережі КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» відібрано – <u>18</u> проб, виконано по ним – <u>72</u> вимірювань |

Результати вимірювань:

| № з/п | Найменування показника об'єкту вимірювання | Одиниці вимірювання | Фактичне значення показника об'єкту вимірювання* | Нормативне значення показника об'єкту вимірювання |
|-------|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кольоровість | градуси | 15,27 | ≤20,0 (≤35,0) ¹ |
| 2 | Каламутність | мг/дм ³ | <0,58 | ≤0,58 (≤2,03) ¹ |
| 3 | Запах 20°/60° | бали | 1/1 | ≤2 |
| 4 | Присмак | бали | 0 | ≤2 |
| 5 | Лужність загальна | моль/м ³ | 2,67 | (0,5 – 6,5) ² |
| 6 | Водневий показник | одиниці рН | 7,86 | 6,5 – 8,5 |
| 7 | Сухий залишок | мг/дм ³ | 342,92 | ≤1000,0 (≤1500,0) ¹ (200,0 – 500,0) ² |
| 8 | Нітрати (по NO ₃) | мг/дм ³ | <2,25 | ≤50,0 |
| 9 | Нітрити (по NO ₂) | мг/дм ³ | 0,003 | ≤0,5 |
| 10 | Азот аміаку | мг/дм ³ | 0,174 | ≤0,5 (≤2,6) ¹ |
| 11 | Хлор активний зв'язаний | мг/дм ³ | 0,85 | ≤1,2 (0,8 – 1,2) ³ |
| 12 | Алюміній | мг/дм ³ | 0,210 | ≤0,5 |
| 13 | Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°С | КУО/см ³ | 6 | ≤100 (≤50) ⁷ |
| 14 | Загальні коліформи | КУО/100см ³ | відсутні | відсутність |
| 15 | Escherichia coli (кишкова паличка) | КУО/100см ³ | відсутні | відсутність |
| 16 | Ентерококи | КУО/100см ³ | відсутні | відсутність |
| 17 | Коліфаги | БУО/см ³ | відсутні | відсутність |

Примітки:

¹ – Норматив, зазначений у дужках, КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» має право використовувати до 30.06.2019 року згідно ТР 36.0-03340989-001:2014 (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/39005 від 13.06.2014 р.).

² – Діапазон концентрацій у дужках є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

³ – П. 3.14. ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» встановлює обов'язкові межі (необхідний інтервал) для показника.

⁴ – згідно листа Державної санітарно-епідеміологічної служби України №04.01-06-3831/10-10/1423-15 від 08.07.2015 р. норматив набирає чинності з 31.12.2017 р.

⁷ – Норматив набирає чинності з 01.07.2020 р.

* – У таблиці надано середній показник (вода питна на виході у водопровідні мережі та вода питна у розподільній водопровідній мережі(крім хлор активний зв'язаний)) за звітний період.

Завідуюча ХБЛ м/в



М.М.Байдакова